
















RZUT PARTERU
SKALA 1:50

SYMBOL:	TPP ORAWY:	Wymiary:
 A	oprawo swiell.2x18W EVG IP40	AT CNBP
 B	opr. swiell. IP 20x18W 1082001 SR418-F-A	ESSYSTEM
 C	FID0 LA-FID000-10 IP54 18W opr. scieno-swiellowa, sk.komp	BRILLUX
 D	Oprowo LED IP54 10W opr. swiell. kompakt-ozd.	(dobiera inwestor)
 E	opr. swiell. kompakt-ozd.	(dobiera inwestor)
 F	opr. swiell. kompakt-ozd.	(dobiera inwestor)
 G	opr. swiell. kompakt-ozd.	(dobiera inwestor)
 H	Oprowo swiellowa z jakiegowian.	AT CNBP
 I	Oprowo swiellowa z jakiegowian.	AT CNBP




UWAGA:
Przewody niezaznaczowane stosowac jako 3-żyłowe

OZNACZENIA:


- EI120 -przejście ognioodpome PROMASTOP , typ A, EI120
- 1 -proj. czujka dymu DOR-4043
- 2 - proj. czujka termiczna TUN-4043
- 3 -ręczny ostrz. poż. ROP 4001M
- 4 -przycisk oddymiania PO-63
- 5 -sygnalizator akust.SAW-6101

1/1	KOMUNIKACJA	6,21m ²
1/2	KORYTARZ	4,06m ²
1/3	WC	2,70m ²
1/4	ŁAZIENKA	3,66m ²
1/5	KUCHNIA	12,74m ²
1/6	PRAĆ. TERAPI ZAŁE.	16,27m ²
1/7	ŚWIETLICA	28,16m ²
1/8	PRAĆ. TERAPI ZAŁE.	16,28m ²
1/9	KORYTARZ	3,91m ²
1/10	KUCHNIA	12,75m ²
1/11	ŁAZIENKA	3,63m ²
1/12	WC	2,86m ²
1/13	WATROLAP	4,13m ²
1/14	KOMUNIKACJA	37,37m ²
1/15	SALA REHAB.	26,64m ²

OZNACZENIE NUMERACJI CZUJEK

- 1 - nr czujki na pięti
- 2 - nr strefy
- 3 - nr linii (pęti)

UWAGA:
W przypadku montażu sufitu podwieszanego dodatkowo zastosować czujkę ze wskaźnikiem zadziałania.
Przy przejściu przewodów pomiędzy kondygnacją podziemną a parterem zastosować przepust ognioodporny o EI120.



projekty indywidualne
-adaptacje projektów typowych
-kosztorysowanie
-pomiarzy geodezyjne

Bychawa ul. Rajala 6
tel. (081) 566 16 45 , 0 501 635 726

Obiekt:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Adres: Bychawa, Gm. Bychawa:
działka nr ewid. 48/1

Rysunek:
RZUT PARTERU-PLAN INST. EL. I SSP

Funkcja
Projektant

Sprawdził

Arkusz:
Nr E3

Skala:
1:100

Uprawnienia
Data

Podpis

mgr inż.
Jarośław Borychowski

08/2015

YKY5x6wRL28 p/t
do b. gosp.